

Rakennushankkeeseen ryhtyvä: _____
 Lupanumero: _____ - _____ - R
 Kiinteistötunnus: 304 - _____ - _____ - _____
 Rakennuspaikan osoite: _____

Toimenpide	Päiväys	Allekirjoitus	Huomautukset
Rakennuslupa on lainvoimainen, vastaava työnjohtaja tutustunut lupaehtoihin ja -suunnitelmiin			
Rakennustyön vastaava työnjohtaja hyväksytty			
Vastaava työnjohtaja perehtynyt rakennuspaikkaan			
Rakennesuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen			
Rakennustarkastaja hyväksynyt rakennesuunnitelmat			
Rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen			
KVV-/IV-työnjohtaja hyväksytty (jos vaadittu)			
KVV-/IV-suunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen			
Rakennustarkastaja hyväksynyt KVV-/IV-suunnitelmat			
Rakennuksen sijainti merkitty			
Työn aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaan			
Rakennustarkastaja suorittanut sijaintikatselmuksen			
Maapohjan kantavuus selvitetty			
Rakennusjätteiden käsittelystä huolehdittu			
Pohjaviemärointi ja radonputkitus tehty			
Pohjarakennekerrokset tehty			
Perustukset tehty ja korkeusasema tarkastettu, on vähintään +2.20			
Salaojien sijoitus ja korkeusasema tarkastettu, tarkastuskaivot asennettu			
Routaeristys asennettu			
Pintamaan kallistukset tehty, vietto pois päin rakennuksesta			
Rakennustyön vastaava työnjohtaja laatinut kosteudenhallintasuunnitelman työmaalle			
Rakennusmateriaalien ja -osien kelpoisuus ja varastointi tarkastettu			
Puurakenteet on eristetty betoni-/kivirakenteista			
Ulkoseinien kantava runko tehty. Nurjahdusmahdollisuus ja painumat huomioitu.			
Yläpohjarakenteet ja vesikattorakenteet tehty. Vinotuet asennettu. Vesikaton läpivientien tiivistykset tarkastettu.			
Tuulenojaimet asennettu			

Toimenpide	Päiväys	Allekirjoitus	Huomautukset
Alapohjarakenne tehty ja tarkastettu			
Rakennustarkastaja suorittanut rakennekatselmuksen			
Lämmöneristeet ja tuulensuojat asennettu. Tuuletusvälit tarkastettu.			
Ilman- tai höyrynsulku tehty, kosteustekninen toimivuus varmistettu			
Palokatkot ja osastoivat rakenteet tehty määräysten mukaisesti			
Savuhormit tehty palomääräysten mukaisesti			
Rakennustarkastaja suorittanut tarvittaessa hormikatselmuksen			
Julkisivumateriaali /-väritys hyväksytetty rakennustarkastajalla, mikäli ei ole mainittu tai poikkeaa pääpiirroksista.			
Vesikatolle on talotikkaat, lapetikkaat ja tarvittavat kulkusillat			
Rakennus on varusteltu räystä- ja syöksykouruin			
Märkätilojen kallistukset ja vesieristyksen materiaalit määräysten mukaisia ja asennusalusta riittävän kuiva asennukseen			
Betonin kosteuspitoisuus tarkastettu ennen lattiamateriaalin asentamista			
Vuotovesialtaat tarkastettu			
Sähköasennukset tehty, käyttöönottotarkastuksesta tehty pöytäkirja, joka on viety Lupapisteeseen			
Sisäänkäyntien ja terrassin rakenteet tehty käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti			
Hätäpoistumistiet tarkastettu ja testattu			
Kulutiet ja portaat tehty määräysten mukaisesti			
Tulisijojen suojaetäisyyksien ja -varusteiden määräysten mukaisuus tarkastettu			
Sähköverkkoon kytketty paloilmoitinjärjestelmä asennettu ja tarkastettu			
Rakennus käyttöönottokunnossa			
Rakennustarkastaja suorittanut käyttöönottokatselmuksen			
Rakennuksen numerokilpi ja postilaatikko asennettu			
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet koottu kansioon ja luovutettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä toimitettu Lupapisteeseen			
Rakennus ja tontti lopputarkastettavissa			

Toimenpide	Päiväys	Allekirjoitus	Huomautukset
Rakennustarkastaja tilattu suorittamaan loppukatselmuksen			
<i>Mikäli erityisalojen työnjohtajia (KVV- tai IV) ei ole lupahdoissa vaadittu, tulee rakennustyön vastaavan työnjohtajan tehdä alla mainitut kirjaukset tarpeellisilta osin.</i>			
KVV-työnjohtaja			
Pohjaviemäreiden asennukset tarkastettu			
Ulkopuoliset vesijohto- ja jätevesiputkistot tarkastettu			
Mahdollinen kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettu ja käyttöön otettu			
Käyttövesi- ja lämmitysputkistojen tiiveys tarkastettu painekokeella, pöytäkirja viety Lupapisteeseen			
Jätevesiviemärin tuuletus asennettu ja tarkastettu			
Lämmityslaitteet säädetty ja rakennushankkeeseen ryhtyvälle on annettu käyttöopastus			
Lämmityslaitteiden osalta on tehty käyttöönottotarkastus, josta laadittu pöytäkirja on toimitettu Lupapisteeseen			
Rakennuksen LVI-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet koottu rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden kansioon			
KVV-työt tarkastettu ja tarvittavat asiakirjat toimitettu Lupapisteeseen			
Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu ja toimitettu Lupapisteeseen			
KVV-työt valmiit			
IV-työnjohtaja			
IV-kanavat ja laitteet asennettu ja tarkastettu			
IV-kanavien lämmöneristykset tarkastettu kylmissä tiloissa			
IV-kanaviston päätelaitteet suojattu rakennustyön ajaksi			
Ilmavirratt säädetty ja säätötyöstä laadittu pöytäkirja viety Lupapisteeseen			
Ilmanvaihtotyöt tarkastettu kokonaisuutena ja tarvittavat laadunvarmistusasiakirjat toimitettu Lupapisteeseen			
IV-työt valmiit			

Rakennustyön vastaava työnjohtaja:

_____ . ____ . 202__

Allekirjoitus ja nimenselvennys

KVV-työnjohtaja:

_____ . ____ . 202__

Allekirjoitus ja nimenselvennys

IV-työnjohtaja:

_____ . ____ . 202__

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tämä tarkastusasiakirja tulee esittää jokaisessa viranomaiskatselmuksissa.