

SISÄILMATYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 31.3.2025 klo 15.00–15.41

LÄSNÄ: Rauno Peltola
Antti Ääritalo
Aleksi Kaapola (teams)
Antti Kuparinen (teams)
Jussi Lehto
Ville Niemi
Karoliina Siusluoto
Kaisa Olari
Sirpa Isola-Virtanen
Markus Malmelin
Marko Seikkula
Nina Lepistö

ASIAT:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kunnanjohtaja Rauno Peltola avasi kokouksen.
Puheenjohtajaksi valittiin Rauno Peltola ja pöytäkirjanpitäjäksi Nina Lepistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Karoliina Siusluoto ja Jussi Lehto.

2. Koulun sisäilma-asiat

Ville kertoi koulun töiden valmistuneen, siivous alkaa huomenna. Ilmanvaihdon säätö tehdään, kun tilat saadaan pölyttömiksi ja puhtaiksi. Aloitetaan karkealla rakennus-siivouksella, jonka tekee Saara Mäkelä. Näkyvän pölyn siivouksen jälkeen katsotaan tilanne, joka tapauksessa siivous toteutetaan ulkopuolisin voimin ja sitä jatketaan koko kesän ajan.

Muutto tapahtuu 2.6. alkaen. Koulunkäynnin ohjaaja mahdollisesti Kaisan avuksi kesäkuun puolelle tiloja järjestämään. Maininkin vuokrasopimus kesäkuun loppuun, jotta tilat saadaan ennallistettua.

Lasten vanhemmat kutsutaan tutustumaan koulun tiloihin toukokuussa, mahdollisesti kevätjuhlan yhteydessä. Ruokasaliin tilataan uudet pöydät ja tuolit. Käsityöluokassa lisäksi iltapäiväkerho ja englannin tunnit siirretään alakertaan.

Antti Kuparinen käynyt viimeksi paikan päällä samalla kun liikuntasalia tutkittiin, silloin pintoja oli vielä hiukan tekemättä. Todennut, että rakenteet oli kattavasti uusittu ja merkittävä saneeraus tehty. Antti tekee loppuyhteenvedon, jonka pohjalta Aleksi voi vahvistaa tilojen käyttöönoton.

Ville selvittänyt mahdollisuutta arkiston sijoittamiseksi koulun alakertaan varastotiloihin.

3. Urheilutalon ja liikuntasalin sisäilma-asiat

Ville selvitti kokouksessa eri vaihtoehtoja urheilutalon osalta. Kattavat kuntotutkimukset suoritettu, minimitasen korjauksessa tulisi muutama vuosi lisää käyttöikää eikä energiatehokkuus parane. Katto tällä hetkellä vielä kunnossa, pohjaviemärit pitäisi kaivaa ylös ja putkittaa uudestaan. Rakennuslautakunta tullut siihen tulokseen, että näin massiivisille korjaustoimille ei ole syytä ryhtyä vaan selvitys uuden urheilutalon rakentamisesta järkevää.

Antti totesi myös laaja-alaisen korjaustarpeen, käytännössä kaikki seinärakenteet pitäisi purkaa pois ja salaojitus uusia. Alakerta erotettu seinillä urheilutalon yläosasta, josta kasvustoa löytyi. Tilaa parannettu ilmanvaihdon ohjauksella ja kun ensiapukorjaukset tehty, tehdään olosuhdeselvitys väliaikaisista tiloista.

4. Väliaikaisen nuorisotilan (nuokkarin) sisäilma-asiat

Nuokkarilla pidetty tarkastus: ei mitään ihmeellistä, voimakas viemärin haju, ilmanvaihtoa pitäisi parantaa. Raitisilmaventtiileitä juuri laitettu, koitettu myös tiivistää.

Suunnitelmissa sijoittaa nuokkarin tilat uuteen urheilutaloon.

5. Muut mahdolliset asiat

Markus toi esiin huolen vanhan kunnantalon käytöstä, siellä sijaitsee vielä arkisto, pääkirjanpitäjän työhuone, kunnallistekniikan seuranta veden ja jäteveden osalta. 2019 tehtyyn kuntotutkimusraporttiin viitaten tilanne ei ole parantunut, lisäksi huomattavat ylläpitokustannukset.

Kunnanjohtaja totesi yläkerran tilojen, joissa on tehty sisäilman laatuun vaikuttavia parannuksia, olevan väliaikaisessa käytössä siten, kuin työterveyslääkäri on ne hyväksynyt. Pitkäaikaista käyttöä ei suunnitella, koska rakennuksen talotekniikka on elinkaarensa päässä.

Kunnan kiinteistöjen käyttöä on käsitelty kiinteistötyöryhmässä ja vielä pitäisi ”salkuttaa” kiinteistöt sekä tehdä päätökset millä aikatauluilla mitään tehdään. Kyseessä isot investoinnit väkilukuun suhteutettuna. Kiinteistöasiat etenevät rakennuslautakunnan kautta hallitukseen.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.