

**Lähettiläjä**  
**Uusikaupunki**  
 Pankkitie 1  
 23600 KALANTI

**Tarkastuskertomus**  
 Terveystensuojelutoimiala  
 Pvm 9.9.2025  
 Tapahtumatunnus 1683544

**Vastaanottaja**  
**Kivimaan koulu**  
 Koulutie 4b  
 23360 KUSTAVI

**Asia** Valvontasuunnitelman mukainen seurantatarkastus  
**Toimija** Kustavin kunta (0134349-4)  
**Kohde** Kivimaan koulu  
 Koulutie 4b, 23360 KUSTAVI  
**Toiminnan nimi** Kivimaan koulu  
**Toiminta** Peruskoulu  
**Aika** 4.9.2025

#### *Läsnäolijat*

**Tarkastaja** Aleksi Kaapola  
**Toimipaikan edustaja** Kaisa Olari  
**Muut läsnäolijat** Ville Niemi  
 Markus Malmelin

## **Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet**

### **3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET**

#### **3.1 Tilat ja kalusteet**

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### **Havainnot**

Kouluun on tehty laaja kuntotutkimus ja sen seurauksena korjaussuunnitelmaan perustuen laaja remontti. Terveystensuojeluviranomaiselle on toimitettu korjaussuunnitelma ja projektin etenemistä on seurattu sisäilmatyöryhmässä.

Remontin jälkeen on laadittu olosuhdearviointi, jonka mukaan koulun sisäilman laatu ja olosuhteet ovat pääosin tavanomaiset.

Koulu on otettu käyttöön syyslukukaudella 2025

### **4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN**

#### **4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu**

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### **Havainnot**

Ilmanvaihtokoneisto on uusittu koko koulun osalta. Tarkastuskäynnillä lämmön talteenotto oli päällä ainakin osassa ilmanvaihtokoneista. Tämä aiottiin korjata seuraavana päivänä.

#### **4.4 Radon**

**Havaintojen luokitus** B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

#### **Havainnot**

Kohde on mittausvelvollisuuden piirissä kellaritilojen osalta. Rakenteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvien remonttien jälkeen radonpitoisuus tulee mitata uudelleen.

#### **Toimenpiteet**

Radonpitoisuus tulee mitata kellaritiloista syyskaudella 2025.  
 Tulokset tulee toimittaa kunnan terveystensuojeluviranomaiselle

#### **Sovelletut oikeusohjeet**

Terveystensuojelulaki (763/1994)

Terveysuojeluasetus (1280/1994)

STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Säteilylaki (859/2018) 155 § ja 156 §

**Maksu** 130,00 €

**Maksuperusteet**

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta 7 § / 27.2.2025

**Tarkastaja** Aleksi Kaapola  
TERVEYSTARKASTAJA  
+358505617678  
aleksi.kaapola@uusikaupunki.fi

Jakelu Toiminnanharjoittaja